



Pos	S0	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17
Descripción	BOMBEO 1 BOMBA 1	BOMBEO 1 BOMBA 2	BOMBEO 1 BOMBA 3	BOMBEO 1 BOMBA 4	BOMBEO 2 BOMBA 1	BOMBEO 2 BOMBA 2	BOMBEO 2 BOMBA 3	POLIPASTO	CUCHARA	REJA	ILUMINACIÓN E. DESBASTE	COMPRESOR	COMPUERTA 1	COMPUERTA 2	BOMBA ACHIQUE	ILUMINACIÓN SALA CUADROS	CIRCUITO CONTROL	BATERÍA CONDENSAD.
Intensidad (A)	125	125	125	125	125	125	125	1.70	2.20	2.20	0.75	0.40	1.60	1.60	1.10	0.10	0.6	175 kVA
Sección (mm²)	3x185+T	3x185+T	3x185+T	3x185+T	3x185+T	3x185+T	3x185+T	3x10+T	3x10+T	3x10+T	2x10+T	3x10+T	3x10+T	3x10+T	3x6+T	2x6+T	2x1.5+T	3x150+T
Longitud (m)	30	30	30	30	15	15	15	52	50	50	60	23	28	22	17	10	6	5